



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl




Szczecin, dnia 07.04.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: **ul. Parkowa 59/2b**

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.
Stwierdzono:



Z uwagi na brak możliwości podłączenia do istniejących przewodów murowanych w obrębie mieszkania zaleca się zastosowanie rekuperatora ściennego. Miejsce zamontowania wskazuje projektant po decyzji o umiejscowieniu łazienki. Po wykonaniu zgłosić do rekontroli.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r