



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 20.01.2020r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Rejon Południe

Dotyczy: **ul. Królowej Jadwigi 25/16**



W chwili obecnej kocioł co. na paliwo stałe w kuchni m. 16 jest podłączony do samodzielnego przewodu kominowego.

Jeżeli nastąpi zmiana sposobu ogrzewania na gazowe to należy:

- kocioł co gazowy zamontować w łazience i podłączyć do przewodu nr 3 montując w tym przewodzie wkład kominowy
- wentylację łazienki wyprowadzić po elewacji ponad dach budynku.

Jeżeli ogrzewanie zostanie zmienione na elektryczne to wentylację łazienki należy podłączyć do przewodu nr 3 montując w tym przewodzie wkład kominowy.

W każdym przypadku wentylacja dla kuchni pozostaje bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Nr. 13003 z 20.12.1994