

USŁUGI KOMINIARSKIE ADAM ORELL
ul: MICKIEWICZA 3/LU4 SZCZECIN 70-383
tel/fax: 91 43 36 981 kom: 601 78 08 10
www.kominiarze-szczecin.pl
biuro@kominiarze-szczecin.pl



SZCZECIN, 2019-09-23

OPINIA NR 16/09/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w SZCZECIN, ul: **Światowida 66 m: 8** będącego własnością: **Żychowicz Małgorzata** sporządzona przez
posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: **Adam Orell** przy współudziale: **Mariusz Orell** w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z tym stwierdza się co następuje:

1. Wentylacja wc podłączona jest do indywidualnego przewodu kominowego nr 1 - komin dwuścienny wykonany po
ścianie zewnętrznej budynku ponad dach - ciąg w przewodzie prawidłowy.

2. Wentylacja kuchni podłączona jest do indywidualnego przewodu kominowego nr 2 - komin dwuścienny wykonany po
ścianie zewnętrznej budynku ponad dach - ciąg w przewodzie prawidłowy.

Informacja:

Przewody kominowe wentylacyjne wykonane z rur ocieplonych o średnicy wewnętrznej ok. fi 130 mm.

Inne uwagi:

- Opinia traci ważność po upływie 1 roku od daty wydania, jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia
grzejne na które opiewa.

**- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić ponownie do sprawdzenia
prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków oraz przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, wydanych na ich podstawie.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla usługodawcy i 1 dla usługobiorcy.

Po przeczytaniu potwierdzam odbiór opinii:

dnia: 2019-09-23 podpis: *Żychowicz Małgorzata*

Mistrz Kominarski
Adam Orell

upr. nr 10051 z dn. 25.01.1993r.

— Załączniki: —


Świat. 001.jpg

385 KB

Świat.6m.8 001.jpg

498 KB

Szkic Orientacyjny



Legenda:

- 1 – Wentylacja WC m. nr 8.
- 2 – Wentylacja kuchni m. nr 8.

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) administrator danych osobowych są Usługi Kominiarskie Orell Adam,
- 2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i obsługi umowy na usługę kominiarską,
- 3) dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia i obsługi umowy kominiarskiej,
- 4) dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat
- 5) mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania i usunięcia w warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,
- 6) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z zawieraniem umowy kominiarskiej drogą telefoniczną, listowną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 7) wyrażam zgodę, aby Usługi Kominiarskie Orell Adam przetwarzało moje dane zawarte we wszelkich oświadczeniach związanych z zawarciem, obsługą i wykonaniem umowy kominiarskiej,
- 8) jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o celach przetwarzania danych, którymi są zawarcie umowy kominiarskiej jej wykonanie, obsługa oraz zachęcanie do zawierania innych umów kominiarskich,
- 9) ponadto zgadzam się na udostępnianie przez Usługi Kominiarskie Orell Adam moich danych osobowych innym podmiotom, które mogą łączyć z Usługami Kominiarskimi Orell Adam umowy kominiarskie w celu oferowania usług przez te podmioty,
- 10) poinformowana mnie także o prawie wglądu do tych danych i ich poprawiania, bez możliwości usuwania danych, dopóki umowa kominiarska jest czynna.

Zytkowicz

MISTRZ KOMINIARSKI
Orell Adam
upr. Nr 10051 z dn.25.01.1993 r.