




Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl




Szczecin, dnia 07.04.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Marcina 57/1

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.
Stwierdzono:



LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
κ – kuchnia ł – łazienka
W – wentylacja

	1	2	3	4	5
str.					
III	W _κ				
II	W _κ				
I	W _κ			W _λ	
N	W _κ	cog _λ 1	W _λ		
piw.					

Przewód Nr 2 i 3 można wykorzystać do podłączenia wentylacji łazienki oraz kotła c.o. gazowego w łazience. Przewód kominowy od kotła zabezpieczyć stalowym wkładem kominowym. Po wykonaniu zgłosić do rekontroli.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r