



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
88-180 Złotniki Kujawskie
tel./fax 52 351 70 59

Miejsce i data wydania: Złotniki Kujawskie, dnia 17.07.2019 rok	Wydane dla: Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław
Uzgodnienie kolizji z siecią wodno-kanalizacyjną I.dz. 659/2019	
Dot.: Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu na Karczówkę gm. Złotniki Kujawskie.	

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2019r. (data wpływu 10.07.2019r.) o uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi w zakresie instalacji i urządzeń będących w eksploatacji ZGK, uprzejmie informuję, iż przedstawiony projekt uzgadnia pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacjami pracowników istniejąca sieć wodociągowa z rur PVC przebiega przez terenu uprawne i nieruchomości położone po lewej stronie eksploatowanej drogi w kierunku zachodnim (m.in. dz. nr od 175 do 185) oraz po prawej stronie w kierunku wschodnim (m.in. dz. nr od 131 do 134). Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur PCV natomiast przyłącza wody do poszczególnych nieruchomości wykonane są z rur stalowych. Podczas realizacji inwestycji wskazana byłaby wymiana zużytych rur stalowych na nowe rury z PE.

Istniejące na sieci wodociągowej elementy infrastruktury tj. nawierтки, zasuwy itp. znajdujące się w obrębie projektowanej inwestycji należy w razie konieczności wymienić na nowe, jak również wynieść do właściwego poziomu, aby umożliwić ich prawidłową eksploatację. Należałoby również zaprojektować i wykonać odcinki (w granicach działki nr 174) przyłączy wodociągowych do nieruchomości oznaczonych numerami 172 i 188 obręb ewidencyjny Gniewkowiec. Wszelkie prace w miejscu przecięcia planowanej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonywać wyłącznie metodą ręczną ze szczególną ostrożnością.

Ponadto zgodnie z zapisami § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030) wszystkie hydranty naziemne i podziemne znajdujące się w obrębie realizacji inwestycji należy przenieść na odległość do 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi.

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Złotnikach Kujawskich
Karolina Matecka
mgr inż. Karolina Matecka

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a