

**Urząd Miejski
ul. Rynek 3
66-110 Babimost**

BUD. 271.32.2023

ODPOWIEDZI

na zapytania do zamówienia publicznego pn „ **II etap budowy Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście** ” .

Odpowiedź 1

Zamawiający posiada opracowany projekt budowlany rozbudowy , decyzja pozwolenia na rozbudowę jest w trakcie procedowania , projekt jest uzgodniony z W.K.Z.

Odpowiedź 2

Należy zamontować czujniki p.poż. w każdym pomieszczeniu , a instalacje doprowadzić do centrali na ścianie wewn. przy drzwiach ewakuacyjnych od strony ulicy Piłsudskiego.

Odpowiedź 3

W załączeniu przesyłamy dokumentację projektową na rozbudowę wraz z opisem , stolarka okienna – w ścianie zewnętrznej - z demontażu ze ściany do wyburzenia , dodatkowo drzwi zgodnie z dokumentacją zamienną. W S.W.Z są zawarte informacje dotyczące stolarki drzwiowej wewnętrznej.

BURMISTRZ
B. Radny
Bernard Radny