

Nr postępowania: WZP.271.6.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4**  
**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Budowa sieci wodociągowej w Międzywodziu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dysponuje projektami organizacji ruchu?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dysponuje projektami organizacji ruchu. Zgodnie z umową do Wykonawcy należy przygotowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu o ile taka będzie potrzebna.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie drogi z ruchu pieszego przy pkt PWŁ 2 od strony morza - wejście na plażę?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ruchu pieszego. Należy przewidzieć wykonanie obejścia tymczasowego oraz skuteczne zabezpieczenie placu budowy.

**Pytanie 3**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z opisu technicznego projektu wykonawczego "Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 1,5-1,58 p.p.t gruntowej nie nawiercono". Czy zamawiający posiada badania geologiczne? Wyjaśniamy, że na terenie przedmiotowej inwestycji były wykonywane przez nas roboty ziemne przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej ok. 0,3 m p.p.t.

**Wyjaśnienie**

Woda gruntowa występuje przy rzędnej terenu wynoszącej 0,35 m n.p.m.

**Pytanie 4**

Czy zamawiający posiada ważne uzgodnienia z Wojewodą Zachodniopomorskim?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający posiada uzgodnienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.

**Pytanie 5**

Trasa projektowanego rurociągu przebiega przez nowo budowane nawierzchnie asfaltowe oraz z kostki betonowej, czy do Wykonawcy będzie należało przejęcie gwarancji na części nawierzchni w których będą prowadzone roboty?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający sugeruje unikania rozbiórki nowych nawierzchni, szczególnie na gwarancji. W innym przypadku właściciel urządzeń (ZZDW) może narzucić przejęcie gwarancji lub ich odtworzenie przez wykonawcę robót udzielających gwarancji.

**Pytanie 6**

Z analizy przebiegu trasy rurociągu wynika, że będą konieczne do przeprowadzenia zmiany projektowe, po czyjej stronie będą koszty w zakresie przeprojektowania sieci?

**Wyjaśnienie**

Wszelkie zmiany trasy będą wymagały wykonania dokumentacji i ponownego zgłoszenia robót budowlanych. Koszty wykonania dokumentacji będą po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Zastępca Burmistrza**

**Dziwnowa**