






UWAGI:

Podłączenie podgrzewacza w zakresie do zaworów instalacji wewnętrznej
wykonać w technologii z rur stal. 2x ocynk.

PROJEKTOWANY OSPRZĘT

10 bar - instalacja wody użytkowej

-  - manometr 0.....10 bar
-  - termometr 0.....100 °C
-  - filtr siatkowy
-  - zawór zwrotny
-  - zawór odcinający kulowy
-  - złącze samoodcinające
Reflex SU G3/4

 DOMUS BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH <small>45-960 OPOLE ul. Sławicka 23a</small>			
Temat:	POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO - BUDOWA NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓWEK		
Inwestor:	POWIAT BRZESKI z siedzibą w BRZEGU 49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 20		
Lokalizacja:	"ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skorogoszcz "DOM NAD RZEKĄ" ul. Zamkowa 23/2, 49-345 Skorogoszcz		
Projektował:	BRANŻA	mgr inż Artur Śliwiński	upr. nr 91/90/Op
Sprawił:	SANITARNA	mgr inż Jerzy Sobczak	upr. nr 113/91/Op
Nazwa rysunku:	MODERNIZACJA KOTŁOWNI - PODŁĄCZENIE PODGRZEWACZA C.W.U.		
Faza oprac:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala: --	Styczeń 2023		Rys. IS-K-1