

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/62/2020**  
**do przetargu nieograniczonego**

**na:**

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego SUW „Sieradzka” w Gdyni**

**CPV 71320000-7**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/62/2020, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Proszę o informację o terminie możliwej wizji lokalnej w aktualnym stanie epidemii na terenie RP. W jaki sposób ta wizja ma być potwierdzona i przez kogo potwierdzona?

**Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że termin wizji lokalnej powinien zostać ustalony z Kierownikiem Wydziału Produkcji Wody – p. Michałem Twardowskim, e-mail: [Michał.Twardowski@pewik.gdynia.pl](mailto:Michał.Twardowski@pewik.gdynia.pl), tel.: 58 668 73 75, tel. kom.: 600 086 012. Zgodnie z zapisami pkt. 5 Rozdział II SIWZ, Zamawiający nie wymaga potwierdzenia wykonania wizji lokalnej.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Czy projekt przebudowy budynku SUW ma dotyczyć tylko części stacji trafo, czy ma uwzględniać cały obiekt?

**Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że m.in. zgodnie z zapisami pkt 1.1 i 9.2 Część budowlana, Warunków technicznych jakim powinna odpowiadać projektowana przebudowa stacji transformatorowej T-2281 SIERADZKA zasilająca stację uzdatniania wody SIERADZKA w Gdyni nr WEW/TT/20/001550 z dn. 03.07.2020 r. – opracowanie dokumentacji projektowej w części budowlanej dotyczy istniejącego budynku stacji transformatorowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w opracowaniu należy uwzględnić połączenie obiektu stacji transformatorowej z istniejącym budynkiem SUW SIERADZKA.

**3. Pytanie Wykonawcy:**

W jakim celu Wykonawca ma zaangażować do tego zadania, o specyfice elektrycznej, dwóch projektantów branży sanitarnej?

**Ad.3. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że konieczność zatrudnienia dwóch osób posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (w tym jedna osoba sprawdzająca projekt) w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wynika z zakresu przebudowy obiektu stacji transformatorowej. Mówi o tym m.in. treść pkt. 92.9 przywołanych w Ad.2 Warunkach Technicznych nr WEW/TT/20/001550 z dn. 30.07.2020 r.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/62/2020.

  
**PROKURENT**  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU  
mgr inż. Robert Bugała