

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Remont drogi gminnej nr G155174G relacji Mirachowo-Cieszenie.**

**WYJAŚNIENIA NR 1 I MODYFIKACJE NR 2 Z DNIA 07.10.2022 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie opisu technologii remontu nawierzchni. W STWiOR podano informację, że remont nawierzchni ma składać się z dwóch warstw, tzn. podsypki piaskowo - żwirowej gr. 10-20cm oraz warstwy kruszywa łamanego o nieokreślonej grubości. W przedmiarze natomiast i opisie podano remont w formie jednej warstwy piaskowo - żwirowej 0/8 o gr. 10 cm. Jaka ostatecznie ma być technologia remontu nawierzchni? W STWiOR podano również, że grubość warstwy podsypki uzależniona jest od rodzaju gruntu podłoża. W jaki sposób należy dokonać oceny rodzaju podłoża, tzn. czy jest ono z gruntów wątpliwych, czy wysadzinowych? Jak należy rozumieć stwierdzenie zawarte w punkcie 5.2 STWiOR, że "podłoże musi być niewysadzinowe", skoro w punkcie 5.3 podano grubości podsypki dla podłoża wątpliwego lub wysadzinowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawierzchnia drogi w pierwszej kolejności ma być wyrównana, wyprofilowana i zagęszczona pod wykonanie nawierzchni ze żwiru i piasku frakcji 0-8 mm. Nadmiar urobku po wyprofilowaniu powierzchni drogi, z terenów podmokłych winna być usunięta i wywieziona poza teren leśny. Zamawiający załącza zaktualizowaną Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 dokonuje następujących modyfikacji :

- 1) Modyfikacji podlega treść pkt 7 Części X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Termin składania ofert: **11.10.2022 r. do godz. 10⁰⁰.**”
- 2) Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **11.10.2022 r. o godz. 10³⁰.**”

Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje powodują zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska

Zatwierdziła: D. Myszk