

**Opcje wyświetlania:**

Wstępna selekcja ODGiK:  Pokaż wszystkie  Pokaż wybrane dla użytkownika

Wyświetlanie:  Pokaż wszystkie  Pokaż niezaopiniowane

Wszystkich wniosków: 1 w tym niezaopiniowanych: 0

Numer ZUD: **GiGN.6630.3.2024**

Gmina: **BIEŻUŃ - MIASTO** Obręb: **Biezuń**

Działki, przez które przebiega sieć/przyłącze: **143701\_4.0001.707, 143701\_4.0001.728/5, 143701\_4.0001.728/16, 143701\_4.0001.733**

Temat: **uzgodnienie projektu**

Lokalizacja: **Biezuń**

Uzgadniane obiekty:

**sieć kanalizacyjna**

**sieć wodociągowa**

Pobieranie załączników:

[Biezuń - Opis techniczny do projektu.pdf](#)

[Biezuń - Specyfikacja techniczna.pdf](#)

[Biezuń profil sieci kan. 1.pdf](#)

[Biezuń Profil sieci kan.2.pdf](#)

[Biezuń rozwinięcie sieci wodociągowej.pdf](#)

[Biezuń szczeg. studzienek.PDF](#)

[ZUW\\_Mlawa.pdf](#)

[Warunki techniczne \(3\).pdf](#)

[6630.3.2024\\_PZT.pdf](#)

---

**Opinie pozostałych gestorów**

Opinia z dnia: Opiniujący:

Opinia: Mimo zawiadomienia, nie brali udziału.

## Opinie pozostałych gestorów

Opcje wy:  
Wstępną  
Wyświetla  
Wszystkie

Opinie innych gestorów mogą się zmieniać przez cały czas trwania narady. W swojej opinii nie należy się na nie powoływać ani zakładać, że pozostaną bez zmian

Opinia z dnia: **2024-01-12 09:22:58**

Opiniujący: **Rafał Kaszubski** (ENERGA OPERATOR S.A. - Oddział w Płocku)

Opiniowanie:

**Uzgodniono pod następującymi warunkami:**

- 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.**
- 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć elektroenergetyczną, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława.**
- 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5 m po obu stronach od sieci elektroenergetycznej.**
- 4. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci elektroenergetycznej.**
- 5. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA OPERATOR SA.**
- 6. O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Energetyczne nr tel. 991.**

Numer ZUD: GIGN.6630.3.20

Strona: BIEZUN - MIASTO

Typ: Linia przesyłowa przelotowa

Temat: uzgodnienie projektu

Wykonawca: Bieżun

Opiniowanie: obiekt

Opiniowanie: sieć kanalizacyjna

Opiniowanie: sieć wodociągowa

Podobne zapytania

Strona: BIEZUN - MIASTO

Typ: Linia przesyłowa przelotowa

Temat: uzgodnienie projektu

Wykonawca: Bieżun

Opiniowanie: obiekt

Opinie pozostałych gestorów

Opinia z dnia: Opiniujący

Opinia: Mimo zawiadomienia

Opiniujący: (Starostwo Powiatowe w Żurominie Daniel Bagiński - Przewodniczący Narady Koordynacyjnej )

Opiniowanie: **brak uwag**

Opiniujący: (Zakład Komunalny w Bieżuniu)

# ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie 25<sup>let</sup> MAZOWSZE

## Telefony centrali:

## Zaplecze techniczne

ul. Nowa 40  
(23) 654-38-77

## Administracja:

ul. Stefana Roweckiego  
„Grotą” 4

tel.  
(23) 654-35-41  
(23) 654-99-94  
tel./fax  
(23) 654-41-92

## Konto:

Bank PEKAO S.A.  
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

## Regon

000822848

## NIP

569-000-29-98

e-mail:  
zuwmlawa@zuwmlawa.pl

www.zuwmlawa.pl

Zakład jest jednostką  
organizacyjną  
Samorządu  
Wództwa  
Mazowieckiego

URZĄD MIAST I GMIN W BIEŻUNIU

W ŁYNECIE

Kancelaria Ogólna

Mława, dnia 20.09.2023 r.

EK/2471/2023/SN

ilość załączników .....

rodzaje .....

Urząd Miasta i Gminy Biezuń

ul. Warszawska 2

09-320 Biezuń

W nawiązaniu do złożonego wniosku z dnia 15.09.2023 r. w sprawie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 728/5 i 728/16, obręb Biezuń, gm. Biezuń, Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, zwany dalej „Zakładem” uprzejmie informuje, że projektowaną sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z nw. warunkami technicznymi:

1. Należy opracować projekt budowlany zawierający:
  - 1) projekt zagospodarowania terenu;
  - 2) projekt architektoniczno-budowlany;
  - 3) załączniki projektu budowlanego.
2. Jeśli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego nie trzeba wykonywać.
3. Zlecić opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. W przypadku przebiegu trasy sieci wodociągowej po gruntach prywatnych uzyskać zgodę właściciela działki.
5. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PEHD klasy ciśnień PN 10 o minimalnej średnicy DN 110. Rury PEHD zgrzewane doczołowo lub przy pomocy kształtek PEHD do zgrzewania elektrooporowego.
6. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej wykonać za pomocą trójnika i zasuwę z miękkim uszczelnieniem.
7. Rurociąg należy ułożyć na głębokość 1,7 m p.p.t.
8. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej posiadającej stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie lub Zakładowi.
9. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez Zakład należy zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego.
10. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez inne niż Zakład osoby fizyczne lub prawne należy zawrzeć z Zakładem umowę na prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie wcinki wodociągowej.
11. Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie geodezyjnego wytyczenia przebiegu trasy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych.

STAROSTWO POWIATOWE

w Żurominie

Plac Józefa Piłsudskiego 4

09-300 Żuromin, woj. mazowieckie  
tel. /23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35

/6/

12. Po wykonaniu robót Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną sieci i dostarczyć ją do Zakładu.
13. Niniejsze warunki tracą ważność po dwóch latach od daty wydania.

**DYREKTOR**

  
mgr inż. Krzysztof Rochowicz

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Żurominie  
Plac Józefa Piłsudskiego 4  
09-300 Żuromin, woj. mazowieckie  
tel. /23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35  
16/

Sprawa prowadzi:

Seweryn Najduk  
tel. 23 654 35 41  
mob. +48 502 272 655

Bieżuń, dnia 3 stycznia 2024r.

ZK 7021.01.2024

## **WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ na działkach nr ewid. 728/5 i 726/16 w obrębie miejscowości Bieżuń**

W związku z wnioskiem Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu z dnia 15.09.2023r. dotyczącym budowy kolektora sanitarnego łączącego ul. Wąską z ul. Prosta na działkach nr ewid. 728/5 i 726/16 Zakład Komunalny w Bieżuniu, jako zarządcza sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bieżuń poniżej określa **warunki techniczne dla projektowanej sieci**:

1. Projekt może być opracowany wyłącznie na aktualnych podkładach geodezyjnych przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.
2. Projekt należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Uzgodnić projekt z Zakładem Komunalnym w Bieżuniu. Kopię opracowanego projektu dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Bieżuniu.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonywana jest na koszt inwestora przez osobę fizyczną lub prawną posiadającą stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie.
5. **Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC litych klasy SN8 z kielichami o średnicy  $\varnothing$  200 włączając ją do sieci kanalizacyjnej  $\varnothing$  200 biegnącej w ul. Prostej (działka nr 733). W miejscu wpięcia należy zaprojektować studnię kanalizacyjną  $\varnothing$ 1200.**
6. **Na budowanym kolektorze należy umieścić studnie połączeniowe i rewizyjne  $\varnothing$ 1200 z kręgów betonowych przykrytych płytami żelbetowymi w systemie z odciążającymi pierścieniami z włazem typu ciężkiego z żeliwa sferoidalnego klasy D400 oraz studnie Wavin  $\varnothing$ 315 - 425 z rurą teleskopową, zgodnie z wytycznymi producenta dla zastosowania w drogach.**
7. **W studniach rewizyjnych zastosować kinety zbiorcze, umożliwiające w przyszłości wpięcie do projektowanej sieci przyłączy kanalizacyjnych z działek biegnących wzdłuż projektowanego kolektora ( budowa przyłączy bez konieczności ingerencji w studnie rewizyjne).**
8. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zawrzeć z Zakładem umowę na prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi robotami. Po wykonaniu kolektora należy zgłosić go do odbioru przed zasypaniem ( do Zakładu Komunalnego w Bieżuniu).
9. Po wykonaniu budowy sieci należy drogę gruntową wraz z terenem przyległym przywrócić do stanu pierwotnego.
10. Po wykonaniu robót Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną kanalizacji i dostarczyć ją do Zakładu Komunalnego w Bieżuniu.
11. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionego projektu wymagają dodatkowego uzgodnienia na piśmie.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Żuromiu  
Plac Józefa Piłsudskiego 4  
09-300 Żuromin, woj. mazowieckie  
tel. /23/ 657 47 00, fax /23/ 657 35 35  
/6/

  
mgr Robert Ptaszowski