

Białystok, 10 lipca 2023 r.

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1**

BON-IV.272.23.2023.AS

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu przetargowym pn.: **Remont elewacji i przebudowa przegrody zewnętrznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16**; wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian projektowych dotyczących warstwy wykończeniowej z farby silikatowej na farbę silikonową??

Uzasadnienie:

Z uwagi na planowany okres remontu III/IV kwartał należy się liczyć z warunkami atmosferycznymi nie sprzyjającymi zastosowaniu farby silikatowej, która jest produktem wysoce wrażliwym na podwyższoną wilgotność, wiatr jak i obniżoną temperaturę. Farba silikonowa charakteryzuje się wyższą odpornością na jesienne warunki pogodowe, a dodatkowo wiodący producenci chemii budowlanej posiadają w ofercie dedykowane preparaty umożliwiające zastosowanie farby silikonowej w obniżonej temperaturze (0 stopni) oraz podwyższonej wilgotności (do ok 80%).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian projektowych dotyczących warstwy wykończeniowej z farby silikatowej na farbę silikonową.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Stypułkowska**

**Starszy inspektor
Biuro Organizacji i Nadzoru
/podpisano elektronicznie/**