PRZEWIERT STEROWANY
Przekroczenie Nr7 drogi powiatowej Nr 1674R w km1+645 sieciq kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej stalowej Ø300 L=24,00m

PRZEWIERT STEROWANY
Ø300 Ø406x12

PVC Ø200 L=55,50m i=0,5%

PVC Ø200 L=45,00m i=0,5%

PVC Ø200 L=27,00m i=0,5%

PVC Ø200 L=39,50m i=0,5%

PVC Ø200 L=32,20m i=0,5%

PVC Ø200 L=8,00m i=0,5%

PVC Ø200 L=18,00m i=0,5%

PVC Ø200 L=32,00m i=2,3%

PVC Ø200 L=20,00m i=0,5%

PVC Ø200 L=8,00m i=0,5%

PVC Ø160 L=8,00m i=6,7%

PVC Ø160 L=7,50m

PVC Ø160 L=11,50m i=0,6%

PVC Ø160 L=3,00m

PVC Ø160 L=9,00m i=3,5%

PVC Ø160 L=16,20m i=0,6%

PVC Ø160 L=9,00m i=0,6%

PVC Ø160 L=1,50m i=1,3%

PVC Ø160 L=7,00m

PVC Ø160 L=3,60m i=1%

PVC Ø160 L=5,00m

PVC Ø160 L=36,20m i=0,6%

PVC Ø160 L=7,50m

PVC Ø160 L=5,50m

PVC Ø160 L=11,50m i=3,5%

PVC Ø160 L=2,50m

PVC Ø160 L=78,00m i=3%

PVC Ø160 L=22,70m i=2,2%

PVC Ø160 L=5,50m i=0,6%

PVC Ø160 L=8,40m i=0,6%

PVC Ø160 L=5,00m i=1,5%

Rura ochronna PEHD Ø250 L=7,0m

Rura ochronna PEHD Ø250 L=6,5m

Rura ochronna PEHD Ø315 L=4,0m

Rura ochronna PEHD Ø315 L=7,0m

Rura ochronna PEHD Ø315 L=6,0m

Rura ochronna PEHD Ø315 L=6,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Rura osłonowa AROT Ø100 L=3,0m

Br RV

Br PsV

Br PsVI

RV

PsV

ŁV

Lzr RV

Lzr ŁV

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		**ODG-Z.4033.614.2024**
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator nazwa	**180906_5 Olesztyn – Obszar wiejski**
Obręb ewidencyjny	Identyfikator nazwa	**0004 Nowa Grobla**
Skala mapy		**1:500**
Arkusz		**8.126.12.23.4 , 8.126.12.22.3 8.126.12.22.4**
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	**2000/8**
	wysokości	**PL-EVRF2007-NH**
Zakres opracowania	Typ linii	

Mapa aktualna na dzień 08.05.2024r.

Brak informacji dotyczących służebności gruntowych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Karol Graf
Stare Olesztyno, ul. Wrzosowa 156
37-630 Olesztyno
NIP 793-100-74-33 REGON 510930814
tel. 501 427 602
Świadectwo nr 4711

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozwyrywie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zgłoszenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ODG.Z-4033-614-2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Lubaczowski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Karol Graf Stare Olesztyno, ul. Wrzosowa 156 37-630 Olesztyno NIP 793-100-74-33 REGON 510930814 tel. 501 427 602 Świadectwo nr 4711
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 4033.614.2024 z dnia 20.05.2024r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Karol Graf Świadectwo nr 4711

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Olesztyce
37–630 Olesztyce, ul. Rynek 1

Adres inwestycji: 37–631 Nowa Grobla, gm. Olesztyce
Jednostka ewidencyjna: 180906_5 Olesztyce – obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: 0004 Nowa Grobla

LEGENDA:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø250
- Przykanaliki PVC Ø160
- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø63
- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø90
- Studzienka rewizyjna systemowa z pokrywą żeliwną Ø315
- Studzienka rewizyjna systemowa z pokrywą betonową Ø315
- Studnia betonowa Ø1000
- Studnia rozprężna betonowa Ø1000
- Komora pomiaru przepływu ścieków Ø1200
- Sitelowa przepompownia ścieków Ø1500
- Lokalna oczyszczalnia ścieków
- Przydomowa zbiorcza oczyszczalnia ścieków
- Ogrodzenie terenu przepompowni
- Utwardzenie terenu przepompowni z kostki betonowej
- Umocnienie skarp i dna cieku materacami siatkowo – kamiennymi
- Zjazdy z drogi gminnej z kostki betonowej
- Nawierzchnia drogi dojazdowej z kruszywa kamiennego
- Przyłącz wodociągowy PE Ø32
- Studnia wodomierzowa Ø600
- Zasilanie w energię elektryczną
- Złącze licznikowe – projektowane wg odrębnego opracowania
- Oświetlenie – lampa solarna parkowa LED
- Rura osłonowa stalowa Ø300
- Rura osłonowa stalowa Ø400
- Rura osłonowa PEHD Ø75
- Rura osłonowa PEHD Ø160
- Rura osłonowa PEHD Ø250
- Rura osłonowa PEHD Ø315
- Rura osłonowa PEHD Ø400
- Rura osłonowa PVC Ø200
- Rura osłonowa AROT Ø100
- Kierunek przepływu ścieków
- Kierunek przepływu wody

ZAKRES OPRACOWANIA

6

Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowa Grobla – ETAP 1		
Adres Obiektu:	37-631 Nowa Grobla, gm. Olesztyce,		Skala: 1:500
Tytuł Rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Fazo: P.B.
Inwestor:	Gmina Olesztyce		Data: 05.2024r.
Adres Inwestora:	37-630 Olesztyce, ul. Rynek 1		Nr Rys. 6
Projektant:			
Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Rafał Olszewski	sanitarna	POK/0170/POOS/11	
mgr inż. Katarzyna Fryndo	sanitarna	Asystent projektanta	
mgr inż. Aneta Bernacka	sanitarna	Asystent projektanta	
Sprawdzający:			
mgr inż. Wołgiersta Bartecka	sanitarna	POK/0004/POOS/11	