



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 14.02.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 60 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12” – postępowanie nr 2, znak sprawy 2020/S 024-054824

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 13.02.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie: Prosimy o informacje jakie mają być zastosowane wymienniki dla CWU - lutowane miedzią czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymienniki mają być lutowane miedzią.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban