

ZDP.IV-333-32/2024

Dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094R Fredropol – Hermanowice km 3+280 do 4+600”

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN 8?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN 8.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 31,32. Czy zamawiający potwierdza wykonanie 6 przepustów o dł. 6,0m ? Z Planu sytuacyjnego wynika, że w zakresie przedmiotu zamówienia tj. km 3+280-4+600 znajduje się 13 przepustów pod zjazdami. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 2

W pozycji 31,32 należy przyjąć wykonanie 13 przepustów.

Pytanie nr 3

W związku z rozbieżnościami STWiOR prosimy o sprecyzowanie, czy do wzmocnienia nawierzchni należy użyć siatkę z włókien szklanych, czy siatkę z włókien szklanych i węglowych.

Odpowiedź nr 3

Do wzmocnienia nawierzchni należy użyć siatkę z włókien szklanych.