

Znak sprawy: FZ.38.167.2021.WW.
Znak pisma: FZ – 319/21.

Toruń, dnia 14.10.2021 r.

Platforma zakupowa w/m

Dotyczy postępowania p/n
„Dostawa, podłączenie i uruchomienie dwóch stacji wolnostojących
do ładowania samochodów o napędzie elektrycznym”.

I. Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (dalej zwanego „Regulaminem”) oraz pkt. 12 ust. 1 Części I. SIWZ, odpowiada jak niżej:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zastosowania na obudowie wyłącznika awaryjnego?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 1

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zainstalowania w stacji rozłącznika izolacyjnego, jeśli każdy z punktów ładowania zostanie wyposażony w wyłącznik nadmiarowoprądowy?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 2

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dostarczy opinie rzeczoznawcy ds. ppoż oraz dokumentację projektową instalacji elektrycznej wykonanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 3

1. Zamawiający nie dostarczy opinii rzeczoznawcy, ponieważ w tym przypadku nie jest wymagana i nie jest w posiadaniu Zamawiającego.

2. Zamawiający udostępni dokumentację projektową przyłącza, jak w pkt. II niniejszego pisma. Przyłącze zostanie wykonane przez zamawiającego i na jego koszt.

Pytanie nr 4

4. Czy wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i zabezpieczenie stacji przed najechaniem jest w zakresie Oferenta czy też zostanie wykonane przez Zamawiającego?

Odpowiedź zamawiającego na Pytanie nr 4

Oznakowanie poziome, pionowe oraz zabezpieczenie stacji przed najechaniem zostanie wykonane przez zamawiającego i na jego koszt.

II. Zamawiający, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu oraz pkt. 12 ust. 2 Części I. SIWZ, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1) Na końcu Części III. SIWZ dodaje się sformułowanie:

„Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa przyłącza w formie skompresowanego pliku o nazwie „dok-proj-przylacza.zip”.

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych
dr Agnieszka Górzynska

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Doraz