

Numer sprawy: AG.272.25.2023.MO

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja toalety na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu: „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON.**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 255 pkt.6 ustawy z 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający: Powiat Włoszczowski, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **AG.272.25.2023.MO** prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na usługę pn.: **Modernizacja toalety na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu: „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON.**

### Uzasadnienie

**Uzasadnienie prawne unieważnienia:** Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 ust. 6 ustawy -Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:** Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia. W załączniku nr 4 do SWZ, tj. Przedmiar robót, błędnie zostały skosztorysowane pozycje:

- pozycja 1 (roboty rozbiórkowe): wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> – są 2 sztuki, a winny być 3 sztuki;
- pozycja 13 (roboty wykończeniowe): ościeżnice stalowe lub drewniane fabrycznie wykończone do skrzydeł drzwiowych o szerokości 90 cm i 80 cm – jest 5 sztuk, a powinna być 1 sztuka 90 cm;
- pozycja 14 (roboty wykończeniowe): skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone (1 sztuka -90) – jest 3,6 m<sup>2</sup>, a powinno być 1,8 m<sup>2</sup>;
- pozycja 22 (roboty wykończeniowe): obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50-01 – jest 1,440 m<sup>2</sup>, a powinno być 3,56 m<sup>2</sup>;
- pozycja 43 (roboty sanitarne): syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50mm – jest 1 sztuka, a powinny być 2 sztuki.

**„Dostępna przestrzeń publiczna”**

Niewłaściwie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie oferty. Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z powyższym uzasadnieniem prawnym.

Na czynność unieważnienia przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp.

Podpisano podpisem elektronicznym