



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.2.2024.KR/22

Juszkowo, 28.02.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 3

(pytania nr 1-7)

dotyczy: postępowania pn. Budowa wiaty na PSZOK w Będzieszynie, nr postępowania ZP.271.2.2024.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Proszę o przekazanie rysunków w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z projektowanym zbrojeniem stóp fundamentowych, w celu wyceny. Zwracam uwagę, że zbrojenia stóp fundamentowych nie ujęto również w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją specjalności konstrukcyjnej – m.in. z projektem wykonawczym. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzupełniona o wykonawcze projekty konstrukcyjne.

Pytanie nr 2:

Proszę o przekazanie rysunków w uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie konstrukcji stalowej tj. stężeń, stóp i głowic słupów, połączenia rygli ze słupami, płatwi dachowych z ryglami oraz sposobu kotwienia słupów – dobór śrub fundamentowych, wykonania podlewki. Rysunki te umożliwią jednoznaczną wycenę konstrukcji stalowej.

Odpowiedź:

Konstrukcje stalową wiaty należy wykonać zgodnie z dokumentacją specjalności konstrukcyjnej – m.in. z projektem wykonawczym, który został uzupełniony.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie kategorii korozyjności zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 oraz trwałości systemu powłok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944-1 celem prawidłowego doboru powłok malarskich zabezpieczających konstrukcję stalową wiaty?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST-1.02 Konstrukcje stalowe pkt 4.5 (Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych);

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że projektuje się tylko naprawę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie projektowanych stóp fundamentowych.



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy uwzględnić naprawę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie projektowanych stóp fundamentowych.

Pytanie nr 5:

Ilości projektowe wynikające z rzutu fundamentów znacząco się różnią od tych obliczonych w przedmiarze. W załączonej dokumentacji nie ma rysunków wykonawczych (przekroje poszczególnych stóp fundamentowych) fundamentów - brak zbrojenia. Czy zamawiający posiada zestawienie stali zbrojeniowej i profilowej? Na jakiej podstawie wykonać zbrojenie fundamentów ?

Odpowiedź:

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją specjalności konstrukcyjnej – m.in. z projektem wykonawczym). Przedmiar jest dokumentem pomocniczym , ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzupełniona o wykonawcze projekty konstrukcyjne.

Pytanie nr 6:

W przekazanej dokumentacji nie ma zapisu o sposobie zamykania wrót do wiaty - kłódka, zamek, haczyk ? Czy zamawiający nie będzie tego wymagał od wykonawcy ?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić zamykanie wrót bramy oraz drzwi, poprzez zastosowanie zamka, i przekazać Zamawiającemu komplet 3 kluczy.

Pytanie nr 7:

Na rysunku "Elewacja frontowa" widnieją drzwi wejściowe. Na rysunku "rzut podstawowy" również widnieją drzwi o wymiarze 90/200. Nigdzie w opisach nie ma ich uwzględnione. Czy to błąd graficzny, czy zamawiający wymaga usytuowania tam drzwi? Jeśli tam to jakie i o jakich parametrach ?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie drzwi wejściowych o wymiarach 90/200 o konstrukcji analogicznej jak wrota, poszyte blachą fałdową z zastosowaniem zamka , m.in. zgodnie z rysunkiem elewacji frontowej A5, czy projektem budowlanym A3.

Załącznik:

plik „ZP.271.2.2024.KR_22_zal_1-projekty wykonawcze konstrukcyjne.zip

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.