

OPRAWY OŚWIETLENIOWE		
		OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYNKOWA IP40 4000K 43W
	EW1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA KIERUNKOWA IP20 2W SA AT
	Zaw	OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP66 4000K 3W SE AT Z ELEMENTEM GRZEWCZYM
	AW1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP65 3W SE AT 1h OPTYKA O
	AW2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP65 3W SE AT 1h OPTYKA C
		OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYNKOWA IP65 4000K 35W
		Pojedynczy łącznik oświetleniowy IP20, 10A, 250V AC, podtynkowy
		Schodowy przełącznik oświetleniowy IP20, 10A, 250V AC, podtynkowy
		Krzyżowy przełącznik oświetleniowy IP20, 10A, 250V AC, podtynkowy
		Przycisk monostabilny oświetleniowy IP20, 10A, 250V AC, podtynkowy
		Stropowy czujnik obecności IP20, 10A, 250V AC, natynkowy

O Z N A C Z E N I A

	Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe
	Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 16A, 250V AC, podtynkowe
230V	Wypust 230V, dla zasilania urządzeń technologicznych

PROJEKT:
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BOGUSZOWIE-GORCACH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I REMONT POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

ADRES:
Boguszów-Gorce, ul. M. Kopernika 7
dz. nr 330, obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie

INWESTOR:
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

PROJEKTANT:	NR UPRAW.:	PODPIS:
MGR INŻ. ALEKSANDER PATER	131/DOŚ/06 w specj. instalacyjnej bez ograniczeń	

SPRAWDZAJĄCY :	NR UPRAW.:	PODPIS:
MGR INŻ. JAROSŁAW PRZYBYSZ	105/DOŚ/05 w specj. instalacyjnej bez ograniczeń	

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Quantum Tech Sp. z o.o.

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

RYS. NR:	DATA:	SKALA:
E-4	05.2022	1:100