



- Uwagi:
- Sieć 3x230 / 400V TN–S, samoczynne wyłączenie zasilania / wyłączniki różnicowoprądowe.
  - W ramach prac kontrolno pomiarowych dokonać pomiaru obciążeń poszczególnych faz i przeprowadzić korekty celem zrównoważenia wartości natężenia prądu.
  - Podano parametryczne oznaczenia aparatów stosować aparaty f–my Hager Moller, Legrand, Schneider (ochronniki również DEHN).
  - Wykonawcy przysługuje prawo zastosowania zamienników o jakości nie gorszej niż ta określona w Księdze Standardów. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadkach koniecznych, po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich stosowania pod każdym względem.
  - Wszystkie urządzenia i aparaty opisać w sposób czytelny zgodnie ze schematem.

UKŁAD SIECI: TN–S

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
Samoczynne wyłączanie/wyłączniki różnicowoprądowe

PROJEKT: MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BOGUSZOWIE-GORCACH POPRZECZ PRZEBUDOWĘ I REMONT POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PRZYZIEMIA ORAZ PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARTUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ.			
ADRES:	Boguszów-Gorce, ul. M. Kopanika 7 dz. nr 330, obręb nr 7 Kuznice Świdnickie		
INWESTOR:	Urząd Miejski w Boguszwowie-Gorcach pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		
PROJEKTANT:	NR UPRAW.: ALEKSANDER PATER	PODPIS:	
MGR INŻ.	131/DOS/06 w specj. instalacyjnej bez ograniczeń		
SPRZĄDZAJĄCY:	NR UPRAW.: JAROSŁAW PRZYBYSZ	PODPIS:	
MGR INŻ.	105/DOS/05 w specj. instalacyjnej bez ograniczeń		
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TP11			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		SKALA: %	
Quantum Tech Sp. z o.o.	RYS. NR: E-14	DATA: 05.2022	