

Grudziądz, dnia 4 maja 2021 roku

PN/04/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie

Wg poz. 3.3.2. (430,15 m2) i (3.3.3 (440,44m2) przedmiaru robót zakres robót dotyczący elewacji z prefabrykowanych elementów betonowych jest ok 3-krotnie za mały. Nie uwzględnia przestrzennego charakteru elewacji w tym elementów powierzchni poziomych i pionowych bocznych. Nie uwzględnia również elementów elewacyjnych czterostronnych zlokalizowanych w parterze budynku oraz na wysokości Mansardu . wg naszych wyliczeń powierzchnia elementów elewacyjnych prefabrykowanych wynosi ok.1200 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Wycenę należy sporządzić w oparciu o Dokumentację Projektową. W przedmiarze robót oprócz pozycji 3.3.2 i 3.3.3 wymienione są inne pozycje dot. prefabrykatów betonowych.