

PZP.262.40.2021.7.RIR

Olsztyn 29.11.2021r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: MODERNIZACJA i ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-10 w Kieźlinach, ul. Jagalla, gm. Dywity

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Wykonawca w związku z przenalizowaniem zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę wybranego w tym postępowaniu, wnosi o doprecyzowanie zakresu wymagań stawianych Wykonawcom w zakresie warunków udziału w postępowaniu, a dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. W związku z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego w zakresie jego realizacji, zasadne jest dookreślenie tego warunku, gdyż nie wszystkie istotne elementy mogły zostać ujęte w brzmieniu warunku zapisanego w SIWZ. Modernizacja i przebudowa przepompowni nie obejmuje tylko i wyłącznie wymiany pomp i nie odnosi się tylko do branży sanitarnej, ale także robót branży elektrycznej. Ponadto Zamawiający nie zezwala na całkowite zamknięcie przepompowni ścieków, a po stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie ciągłości dopływu ścieków, a zatem zasadne jest aby Wykonawca, który zostanie wybrany w tym postępowaniu i przystąpi do realizacji zamówienia publicznego, posiadał niezbędne doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji oraz wykazał się tym doświadczeniem. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia (część III SIWZ. st. 1 pkt 1a) i zmianę na zapis o następującej treści:

„O udzielnie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponując potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- a) w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności technologicznej porównywalne do niniejszego zamówienia tj. polegające na budowie, przebudowie przepompowni lub oczyszczalni ścieków o wartości min. 4 500 000 zł netto, których zakres obejmował łącznie:*
- przebudowę części mechanicznej i pompowej wraz z wymianą pomp i montażem urządzeń (kraty, prasosłuczki),*
 - wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA ,*
 - wykonanie systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków,*
 - zapewnienie ciągłości pracy przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzonych robót.*

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu – zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

2. Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wirników pomp ze stali nierdzewnej zamiast wirnika żeliwnego utwardzonego.

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie wirników pomp ze stali nierdzewnej zamiast wirnika żeliwnego utwardzonego.