

Legionowo, dnia 26 lipca 2021 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo**

ZPU.272.30.2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1823W – ul. Suwalnej z ul. Olszankową na terenie miasta Legionowo wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A.?

Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE Dystrybucja S.A. ?

Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć agregaty dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii dla odbiorców PGE Dystrybucja S.A.? Jeżeli należy ująć w wycenie agregaty prosimy o określenie ilości i mocy agregatów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że według informacji jakie otrzymaliśmy z PGE w trakcie realizacji projektu kolidujący odcinek linii SN jest fragmentem pierścienia łączącego kilka stacji. Opracowany i uzgodniony projekt budowy i rozbiórki wskazuje, które fragmenty linii SN należy rozebrać, a w zamian wybudować nowe. Wykonanie przedstawionego zakresu prac jest uzależnione od terminu realizacji prac, harmonogramu prac na budowie, możliwości wyłączenia danych odcinków sieci dystrybucyjnej oraz wielu innych zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W dokumentacji założono wyłączenie jednego odcinka sieci (przy

zasilaniu stacji z drugiej linii SN), wykonanie przebudowy, załączenie przebudowanego odcinka, a następnie wyłączenie i przebudowa drugiego odcinka sieci. Natomiast organizacja pracy na budowie oraz inne niezależne warunki jakie mogą zaistnieć w trakcie wykonywania budowy i rozbiórki sieci kablowej SN, może wymusić konieczność zastosowania agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej. Jest to kwestia ostatecznego uzgodnienia z PGE oraz możliwości techniczne wykonawczy.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zawartą umowę z PGE.

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU

--//--

Katarzyna Łysek

Kierownik Zespołu

ds. Zamówień Publicznych

Załącznik:

- umowa z PGE