

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr sprawy: RI.271.03.2021

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego w Człuchowie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie dokumentacji z projektami wykonawczymi. W załącznikach od Zamawiającego są jedynie projekty budowlane.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi, wszelkie szczegóły zostały określone w dokumentacji projektowej jaka została zamieszczona na platformazakupowa.pl

Pytanie 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami makroskopowymi oraz wykonanymi odkrywkami określono warunki gruntowe – pkt 4 opisu technicznego branży drogowej:

*„Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności podłoża sklasyfikowano jako **G3**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podłoże nawierzchni, powinno być doprowadzone do grupy **G1**, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporządzeniu, obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej”.*

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że przedmiar jest pomocniczy.

Odpowiedź

Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną dokumentację projektową, w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. Koszt ilości

robót, która została zaniżona w przedmiarze lub została w nim pominięta, a występują w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych stanowi ryzyko Wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Pytanie 4

[kanalizacja deszczowa] Proszę o zmianę wymaganego materiału z PEHD dwuściennych gładkich na PVC.

Odpowiedź

Należy stosować rury niekarbowane PEHD zgodnie projektem strukturalne dwuścienne z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur PE na rury PCV SN8 lita lub SN12 lita?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

W związku z brakiem badań geologicznych, prosimy o wyjaśnienie ewentualnej wymiany gruntu na całości wykopu?- w przedmiarze przyjęto częściową wymianę gruntu.

Odpowiedź

Nie ma takiej potrzeby, ilości wymiany gruntu zgodnie z projektem.

Pytanie 7

Czy zamawiający przewiduje zastosowanie igłofiltrów podczas wykonywania sieci kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź

Należy do wyceny oferty przyjąć wplukanie szpilek bez obsypki głęb. do 4,0m w ilości 100 sztuk i odpompowanie wód gruntowych zestawem igłofiltrów w ilości 250 godzin.

Pytanie 8

W nawiązaniu do przedmiaru dot. kanalizacji deszczowej w poz. 61 i 62 nie ujęto grubości podbudowy, prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Grubość podbudowy 20cm.

Pytanie 9

Punkt 4 opisu branży sanitarnej mówi o zastosowaniu zasuw kołnierzowych - brak w przedmiarze - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zasuwy występują w pozycji Hydrantów.

Pytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagał karty przekazania odpadów?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 11

Czy zamawiający z racji tego że nie istnieje dla rur PE norma PN-EN 1401-1 w opisie w dokumentacji technicznej "rur PE DN 300 SN-12, SN-8 lite wg PN-EN 1401-1" mał na myśli tak jak w dalszej części opisowej "rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2"?

Odpowiedź

Tak, stosować rury niekarbowana PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2.

Pytanie 12

Czy zamawiający dla rur PE DN300 SN12 opisanych w dokumentacji technicznej dopuści rury PE DN300 SN10 zgodnych z opisem w dokumentacji technicznej "rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2"?

Odpowiedź

Tak, można stosować rury PE DN300 SN10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy