

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury techniczne”**

**Oznaczenie sprawy: 01/I/2022**

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

**Zapytanie:**

- 1) Prosimy o załączenie SST na łożyska elastomerowe. Nadmieniamy, iż Zamawiający w odpowiedziach na pytania udostępnionych w dniu 25.05.2022r. w odpowiedzi nr 10 wskazuje, iż uzupełniono SST o łożyska elastomerowe. Brak jednak uzupełnienia.

**Wyjaśnienie:**

W dołączonych SST, SST M.17.01.04. łożyska elastomerowe znajdują na stronach 125-129.

**Zapytanie:**

- 2) W decyzji środowiskowej załączonej przez Zamawiającego jest wskazane na wykonanie półek pod mostem. Prosimy o potwierdzenie, czy w/w półki to z kosztorysu ofertowego pozycja 36 umocnienie płytami azurowymi w ilości 276,87m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 36 kosztorysu ofertowego obejmuje między innymi wykonanie umocnionych terenów pod mostem służących do migracji drobnej zwierzyny (tzw. Półek pod mostem).

**Zapytanie:**

- 1) Kosztorys ofertowy pozycja 12 – ułożenie rur osłonowych dwudzielnych. Prosimy o wskazanie średnicy rury wymaganej przez Zamawiającego lub podanie średnicy istniejącego rurociągu.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z częścią rysunkową rura osłonowa dwudzielna ujęta w kosztorysie ofertowym w pozycji 12 - powinna posiadać średnicę DN150.

*Dyrektor ZDP*  
*w Wysokiem Mazowieckiem*  
*mgr inż. Marcin Korcz*