



Por
27
W:
A:
H:

Poradnia pom. nr 26
pow. ok 18,5m²

Klimatyzator K12

T.E.

Gab.
38
Wykl
A: 1,4
H: 2,1

Gab. konsul. hema.
39
Wykl pcv
A: 15,7 m²
H: 290 cm

POM. GOŚP.
060
TARKETT
A: 6,5 m²
H: 275 cm

Rejestracja pow. ok.
16,5 m²

Klimatyzator K10

Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32 wciśkanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny wpiąć poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z nadatkiem.



Jednostka wewnętrzna - Klimatyzator



Przewody elektryczne

TEMAT:	Dostawa i montaż klimatyzatorów	Nr rys. 6
ADRES:	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	DATA: 27.05.2024 r.
NAZWA RYSUNKU:	Lokalizacja Klimatyzatorów Budynek 7ABC, wysoki parter Rejestracja	
AUTOR:	mgr inż Karolina Busko	