

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1 DOSTAWA ŚRODKÓW DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W ROKU 2023

Stosownie do art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający prezentuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedzią na zawarte we wniosku pytanie.

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 8 wymienia środek o następujących właściwościach: „Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny o stężeniu min. 0,4% dwutlenku chloru i zawierający min. 4,5 g ClO₂/l produktu. Działający wysoce efektywnie przeciw wszystkim zawartym w wodzie mikroorganizmom, takim jak: bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, drożdże, jednokomórkowce (ameby) i osady,”

Czy Zamawiający dopuści środek Supra Activia o numerze pozwolenia na obrót nr 4643/11. Pełne dane na temat skuteczności produktu wymienione są w wykazie produktów biobójczych sporządzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
<https://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobojcze>


Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający odpowiada, że ofertowane środki chemiczne muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i przeznaczone do dezynfekcji wody basenowej. Proponowany produkt Supra Activia jest przeznaczony przede wszystkim do dezynfekcji wody pitnej w rurociągach, studniach, zbiornikach, filtrach i nie jest przeznaczony do uzdatniania wody basenowej. Zatem Zamawiający nie dopuści tego produktu, jako spełniającego wymagania.

PREZES ZARZĄDU


Joanna Kasprzak-Perka

WICEPREZES ZARZĄDU


Agnieszka Sormacz