

Kielce 28.04.2023 r.

TZ/ 25 /2023

### INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr ZS – 8/TP – 5/2023 na roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn 200 zasilającej rejon KSM, na odcinku przejścia pod jezdniami ul. Źródłowej do komory M-24 przy budynku ul. Źródłowa 10.”**

W związku z pytaniem o treści przytoczonej poniżej Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**pytanie 1:** „Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną wykonaną **zgodnie z normą PN-EN253** wykonaną z materiału na bazie EVOH umieszczoną w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE).”

**odpowiedź 1.-** Dopuszcza się zastosowanie rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną zgodnie z normą PN-EN253 wykonaną z materiału na bazie EVOH umieszczoną w płaszczu rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE).

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ BĄK**

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a