LEGENDA:

- AW — oprawa z układem awaryjnym
- istn. oprawa ośw. ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym
- proj. **proj. oprawa ośw. ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym**
- a proj. **proj. oprawa ośw. awaryjnego LED 5W, 1h, IP 45**
- b proj. **proj. oprawa ośw. dróg ewakuacji LED 6,4W, 226 lm, 1h, typu C1**
- c proj. **proj. oprawa ośw. awaryjnego LED 1,7W, 150 lm, 1h, typu M1**
- T-6/03 nowy numer obwodu
- T-6/03 istniejący numer obwodu
- istn. tablica elektryczna
- istn. oprawa świetlówkowa natynkowa 2x36 W
- istn. oprawa świetlówkowa ratrowa 2x36 W
- AW istn. oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna LED 8W
- istn. oprawa LED natynkowa 28 W IP45

Uwaga:
- **na drogach ewakuacyjnych natężenie oświetlenia ewakuacyjnego min. 2 lx, czas działania min. 1 godz.**
- **zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne świecące w trybie pracy ciągłej na „jasno”.**

SYMBOL	OPIS
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE - SYSTEM SUCHEJ ZABUDOWY
	ŚCIANY PROJEKTOWANE - MUROWANE
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ELEMENTY
REI 120	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
	PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWE
	ISTNIEJĄCE HYDRANTY
	PROJEKTOWANE URZĄDZENIA SANITARNE - POZA ZAKRESEM
	PROPONOWANE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - POZA ZAKRESE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2
1	KOMUNIKACJA	105.156800
2	SALA TERAPII	15.635200
3	SALA PRZEDSZKOLNA 1	50.38
4	SALA PRZEDSZKOLNA 2	50.29
5	GABINET	15.43
6	SALA PRZEDSZKOLNA 3	66.93
7	PRZEDSIONEK TOALETY	4.78
8	ŁAZIENKA DLA DZIECI	8.04
9	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.68
10	PRZEDSIONEK TOALETY	4.78
11	ŁAZIENKA DLA DZIECI	8.04
12	KLATKA SCHODOWA	16.23
13	KOMUNIKACJA	34.51
14	PRZEDSIONEK	4.62
15	KOMUNIKACJA	7.75
16	POM. SOCJLANE	8.05
17	SALA PRZEDSZKOLNA 4	67.64
	RAZEM	405.30

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Łukasz Serafin Nr upr. 642/2015
Tarnobrzeg 20.05.2024
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam:
bez uwag z uwagami

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
Z SIEDZIBĄ W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 32A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
ul. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NAZWA ZADANIA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI.

OBIEKT:
Zespół Szkolo-Przedszkolny nr 1
ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NR DZIAŁEK: 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 87/11, 87/14;
OBRĘB: 2;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140504_4

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU:
Plan inst. oświetlenia awaryjnego-rzut parteru

PROJEKTANT:	Podpis:
mgr inż. Marek Chabora Nr uprawnień LUB/0243/PWOE/12 Specjalność: inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń	.....

SPRAWDZAJĄCY:	Podpis:
mgr inż. Łukasz Wójcik Nr uprawnień LUB/0242/PWOE/12 Specjalność: inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń	.....
	Podpis: .....

DATA:	NR RYS:	REW:	SKALA:
05.2024	E_02		1:100