

## GMINA BUKOWIEC

ul. Dr Fl. Ceynowy 14  
86-122 Bukowiec  
NIP 559-11-30-730

Bukowiec, 2022-05-04

RRiB.271.5.2022.BM

### Pytanie Wykonawcy:

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o informację, jaka jest planowana moc instalacji fotowoltaicznej. W projekcie technicznym pkt 4.6 wskazana została moc docelowa 19,47kW, natomiast w ppkt 4.6.6. uwzględnia wykorzystanie 67 szt. modułów o mocy 590W (łączna moc takiej instalacji to 39,53kW). Dodatkowo w tym samym podpunkcie w opisie inwertera pojawił się zapis o mocy wyjściowej AC 20kW, natomiast w tabeli przedstawiającej podstawowe parametry uwzględniona została minimalna moc wyjściowa 40kWp.

### Odpowiedź:

W budynku szkoły w Przysiersku przewidziano 33 panele po 590W, co daje łączną moc 19,47 kWp. W związku z powyższym przewidziano inwerter 20kWp. Jednocześnie informuję, że na terenie Enea Operator moc instalacji fotowoltaicznej liczona jest wg mocy falownika.

  
mgr Adam Licznarski