



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail:ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 25.09.2024 r.

ZP.271.6.2024

Dotyczy: „**Rozbudowa remizy OSP w Dębii – etap II**”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1:

Zgłaszam rozbieżność w wymiarach bram określonych w przedmiarze robót a wynikające z projektu a także podano błędną grubość posadzki w poz.34

Odp.

W wycenie należy przyjąć bramy o wymiarach 4,50m x4,20 m, zgodnie z dokumentacją projektową.

Łączna grubość posadzki wynosi 21 cm, grubość betonu w pozycji 34 przedmiaru należy dostosować do rzędnej.