

Nasz znak: CUW.PK.343.4.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.4.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn”.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 4

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.4.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kętrzyn**”, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Droga powiatowa 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz

Pytanie/wniosek 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości:

W związku z odpowiedzią na wniosek nr 2 dotyczącą konstrukcji nawierzchni nakładki, prosimy o dodanie pozycji w formularzu ofertowym dla warstwy wiążącej o gr. 4 cm

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że na drodze powiatowej nr 1729N na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz:

- 1) **poz.24-28 formularza cenowego** zawierają wszystkie elementy wyceny konstrukcji i nawierzchni jezdni składające się na zamówiony zakres robót, który zakłada dokonanie nakładki na istniejącej nawierzchni drogi w postaci: warstwy ścieralnej AC11S 4cm, emulsji asfaltowej, warstwy wyrównawczej AC16W 5 cm, emulsji asfaltowej, podbudowy KŁSM 17 cm
- 2) **poz.36-39 formularza cenowego** zawierają wszystkie elementy wyceny na odcinkach frezowanej nawierzchni drogi o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna AC11S 4cm, emulsja asfaltowa, warstwa wyrównawcza AC16W 4 cm, emulsja asfaltowa, frezowanie istniejącej nawierzchni 3cm.

W **formularz cenowy** zostanie zmodyfikowany.

Pytanie/wniosek 2:

Czy w wycenie należy ująć koszty związane ze stałą stabilizacją pasa drogowego, jeśli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia nie ma geodezyjnej stabilizacji pasa drogowego.

Droga powiatowa 1799N na odcinku DW 650 w kierunku miejscowości Dłużec.

Pytanie/wniosek 3:

Czy w wycenie należy ująć koszty związane ze stałą stabilizacją pasa drogowego, jeśli tak to w jakiej ilości

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia nie ma geodezyjnej stabilizacji pasa drogowego.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: JS

Sprawdził pod wzg. formalnym: ID

Sekretarz zespołu

Przekazano za pośrednictwem

<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn>