



Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Bolków, dnia 13 października 2022 r.

TM/...../2022

**Gmina Bolków
ul. Rynek 1
59-420 Bolków**

Dotyczy: wydania technicznych warunków dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego kompleksu sportowego w miejscowości Bolków przy ul. Spacerowej, działka nr ewidencyjny 852/2, obręb 2 Bolków Miasto

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wydaje techniczne warunki dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego kompleksu sportowego w miejscowości Bolków ul. Spacerowa , działka nr ewidencyjny 852/2, obręb 2 Bolków Miasto :

- Zapewnia się dostawę wody, należy: wpiąć się do istniejącego rurociągu $\varnothing - 80$, biegnącego wzdłuż granicy działki, za pomocą nawiertki $\varnothing - 80/80/80$, z zasuwą odcinającą zakańczając hydrantem $\varnothing - 80$ do celów PPOŻ . Trzpień zasuwy odcinającej umieścić w skrzynce żeliwnej i obetonowanej. W obiekcie zamontować zestaw wodomierzowy na konsoli, tj. wodomierz, dwa zawory przelotowe i zawór, antyskażeniowy który należy umieścić w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną. W przypadku braku możliwości montażu wodomierza w budynku należy zamontować go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposób wykonania studni wodomierzowej musi umożliwiać swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów i wymiany. Samo przyłącze od wpięcia do budynku wykonać rurą PE - 32.
- Zapewnia się odbiór ścieków, należy: wpiąć się do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 347,66/345,96 Przyłącz kanalizacji sanitarnej od miejsca wpięcia do granicy działki wykonać z rur PCV 160. W granicy działki posadzić studzienkę kanalizacyjną 315. Samo przyłącze kanalizacyjne od studzienki o rzędnych 347,66/345,969 do budynku wykonać z rur PCV $\varnothing - 160$.

W związku z barakiem kanalizacji dla wód opadowych i roztopowych, ujęcie i odprowadzenie tych wód rozwiązać we własnym zakresie.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Na umieszczenie w/w instalacji, należy uzyskać zgodę aktualnych właścicieli poszczególnych działek znajdujących się na ich trasie.

Inwestor odpowiada za szkody wynikające z prowadzonych prac i zobowiązany jest do ich usunięcia, a w przypadku wyrządzenia szkód rzeczywistych do wypłacenia stosownego odszkodowania. Tutejszy Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w obrębie naszych. Lokalizacje tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.

Przy zasypywaniu przewodów należy oznaczyć ich przebieg taśmą oznacznikową polietylenową niebieską o szerokości 200 mm z paskiem stalowym. Wszystkie poprzeczne przejścia przewodami pod drogą ułożyć w rurze osłonowej. Zasypanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, roboty ziemne wykonać według normy PN-S-2205.

Projekt budowy przyłączy w zakresie wodno-kanalizacyjnym należy uzgodnić z tutejszym Zakładem. O szczegółach i terminach rozpoczęcia realizacji robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie ul. Kolejowa 5. Po wykonaniu przedmiotowych przyłączy w zakresie wodno-kanalizacyjnym wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy i zgłosić do ostatecznego odbioru końcowego.

Powyższe warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia tj. 13.10.2024 roku.

Pełnomocnik:

Małgorzata Czaban

ul. Złotowska 4

51-126 Wrocław

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Andrzejewski

Sprawę prowadzi:

Waldemar Pokój

Kierownik ds. sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych

Tel. 75-74-13-309 wew. 37

Tel. kom. 602-327-151

w.pokoj@zgkboldow.pl