



IRG.271.19.2024

Maniowy, 04.11.2024 r.

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

1. Jak Wykonawca ma rozumieć zapis DLA CZĘŚCI II na stronie 3 SWZ dotyczący: „... z montażem”? Jaki jest zakres montażu, nie jest on nigdzie opisany?
 - **Jest to dostawa i montaż agregatuna podbudowie jeżeli zajdzie taka potrzeba, wraz z uruchomieniem i podłączeniem do sieci energetycznej i sieci zasilającej w UG Czorsztyn.**
2. Czy w zakresie montażu agregatu prądotwórczego po stronie Wykonawcy są też kable energetyczne – zasilające oraz sygnalizacyjne jak i potrzeby własne, jeśli tak to jakiej długości i jaki system prowadzenia tras, kanały istniejące koryta kablowe, ziemią?
 - **Tak, po stronie wykonawcy są kable energetyczne i sygnalizacyjne, trasa kabli ziemią ok 15 metrów.**
3. Czy w zakresie robót Wykonawcy jest też utwardzenie podłoża pod agregat prądotwórczy?
 - **Tak po stronie wykonawcy jest przygotowanie podłoża lub podstawy.**
4. Czy Zamawiający dopuści nowy agregat prądotwórczy pochodzący z bieżącej produkcji z 2024 roku?
 - **Tak, Zamawiający dopuszcza agregat z datą produkcji z 2024 roku.**
5. Czy Zamawiający dopuści równoważny agregat prądotwórczy do modelu wskazanego w OPZ G01110IVGR z układem SZR?
 - **Tak, dopuszczamy równoważny agregat u układem SZR.**
5. Czy Zamawiający dopuści równoważny panel kontrolny do modelu wskazanego w OPZ G 545?
 - **Tak , dopuszczamy.**
6. Czy Zamawiający dopuści długość dla agregatu prądotwórczego wynoszącą 2613 mm?
 - **Tak , dopuszczamy.**
7. Czy Zamawiający dopuści szerokość dla agregatu prądotwórczego wynoszącą 1100 mm?
 - **Tak, dopuszczamy.**
 - Czy Zamawiający w miejsce zbiornika paliwa z tworzywa sztucznego dopuści również stalowy zbiornik paliwa wraz z wanną retencyjną?
 - **Nie dopuszczamy takiej możliwości.**
10. Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika paliwa 145 litrów w ramie agregatu prądotwórczego, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Tak , dopuszczamy.

11. Zamawiający wymaga poziomu hałasu, maksymalnie 61 dB(A) z 7 metrów, ale nie podał przy jakim obciążeniu, prosimy o potwierdzenie, czy chodzi tu o obciążenie wynoszące ok. 75%?

- **Potwierdzamy, chodzi o obciążenie ok 75 %.**

12. Zamawiający wymaga gwarancji minimum 24 miesięcy z limitem 3000 motogodzin od dnia dostawy agregatu. Czy Zamawiający może tu dopisać: „... zależnie od tego co nastąpi szybciej” lub potwierdzić, że gwarancja kończy się wtedy, kiedy któryś z tych 2 warunków nastąpi szybciej?

- **Zamawiający potwierdza, iż gwarancja będzie obowiązywać do momentu gdy któryś z dwóch elementów nastąpi szybciej, zamiennie: po upływie 24 miesięcy lub osiągnięciu limitu 3000 motogodzin od dnia dostawy agregatu.**

**Z up. Wójta
(-) Grzegorz Szerszeń
Zastępca Wójta Gminy
Czorsztyn**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.