	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag_elblaghttp://www.szpitalmiejski.elblag.pl/e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne</p>	Nr sprawy: ZP/9/2021
--	---	-------------------------

Elbląg, dnia 12.05.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne. Nr sprawy ZP/9/2021,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienie od kary umownej z tytułu spowodowania przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwających ponad 10 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień przerwy począwszy od 11-go dnia lub wydłużenie czasu dopuszczalnej przerwy do 30 dni. Proces montażu poczty pneumatycznej w działających obiektach wiąże się często z możliwością realizacji prac w szpitalach tylko w określonych dniach / tygodniach, szczególnie jest to widoczne obecnie, w okresie panującej pandemii. Standardową praktyką jest zatem prowadzenie przez wykonawców równoległe kilku projektów, tak aby możliwa była płynna realizacja prac przez ekipy wykonawcze. Sformułowana przez Zamawiającego krótka dopuszczalna przerwa w pracach wymaga rezygnacji z innych projektów lub uwzględnienia kosztów tych kar umownych w oferowanej cenie, co przełożyłoby się na wzrost ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 2

Z powodów analogicznych jak w pytaniu pierwszym prosimy o wydłużenie okresu będącego podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy i zmianę zapisu w umowie na poniższy.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- 1) Wykonawca przerwał realizację robót na okres 4 tygodni bez uzasadnienia,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 3

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do końca roku 2021r.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu zabudowy wnek stacji.

Zabudowywanie wnek stacji i samych stacji powoduje powstawanie znacznych utrudnień w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w zakresie realizacji zadań serwisowych, zwiększając ich nakład i koszty. W niektórych przypadkach konieczny jest nawet każdorazowy demontaż i ponowna zabudowa konstrukcji, co jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym pod kątem prawidłowej eksploatacji i serwisu.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną


Pytanie 5

Chcielibyśmy poprosić o doprecyzowanie obowiązujących Wykonawcę wymagań w zakresie rodzaju stosowanego okablowania pod kątem ppoż. W zależności od wymagań Inwestora /GW /Inspektorów Nadzoru spotkaliśmy się z różną oceną wymagań w tym zakresie na różnych budowach. Czy mamy zastosować kable i przewody niezapalne (wg. klasyfikacji CPR "słabo palne" klasa B2) np.:

Kable zasilający N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV klasa B2ca -s1b,d0,a1

Przewód teleinformatyczny BiTLAN F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A 500MHz LSOH TI0118 klasa B2ca-s1a d1 a1 czy możemy zastosować okablowanie "standardowe" opisane w STWIOR i projekcie budowlanym w klasie C lub niższej?

Komentarz: obecna dyrektywa CPR definiuje podział na siedem klas i są to odpowiednio: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag_elblaghttp://www.szpitalmiejski.elblag.pl/e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne</p>	<p>Nr sprawy: ZP/9/2021</p>
--	---	---------------------------------

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną

Pytanie 6

Czy Zamawiający na trasie przebiegu poczty pneumatycznej planuje budowę parkingu? Czy prace związane z budową parkingu uwzględniają wysokości rzędnych rurociągu pocztowego? Jeśli taka inwestycja jest faktycznie planowana i wiąże się obniżeniem obecnej wysokości tego terenu, to Zamawiający powinien uwzględnić konieczność przeprojektowania obecnej trasy rurociągu i zwiększenia jego zagłębienia oraz dokonania nowych uzgodnień formalnych w tym zakresie. Może to wpłynąć zarówno na wydłużenie terminu realizacji zadania, jak również na jego koszt.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski