



POLSKI
ŁĄD



Człuchów, dnia 30.07.2024 r.

IN.271.23.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 18.07.2024 roku oraz 29.07.2024 roku:

1. Prosimy o udostępnienie projektu robót geologicznych (informacja ze strony nr 12 PFU), koniecznego do wyceny robót wiertniczych.
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zbiornik retencyjny o pojemności 150m³ (2 szt.) wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane na SUW z uwagi na bardzo wysokie koszty zakupu. Zwracam uwagę, że filtry Zamawiający wymaga ze stali czarnej zabezpieczone antykorozyjnie.
3. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 10.08.2024 z uwagi na okres urlopowy.

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający nie dysponuje projektem robót geologicznych. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt robót geologicznych po podpisaniu umowy na realizację robót.
2. Zamawiający wymaga, aby zbiornik retencyjny o pojemności 150m³ (2 szt.) był wykonany w całości ze stali nierdzewnej.
3. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>

Kierownik Referatu
/-/ *Bogusław Lipski*