

Nr sprawy 271.1.2021

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 22.03.2021 r.**

**dot. przetargu pn. „Budowa oświetlenia odcinka promenady nadzatkowej
w Juracie”**

Pyt. 1: W dołączonej dokumentacji projektowej w pkt. 6.2.1. widnieje zapis „Oprawy zostaną zamontowane na wysięgnikach aluminiowych dedykowanych do projektowanych opraw (WR-10/1/0,85/0) na słupach o wysokości 4,5m (SAL-4.5) fabrycznie malowanych proszkowo na kolor wybrany przez Inwestora”. Słupów aluminiowych nie da się pomalować proszkowo, jedyną opcją nadania koloru jest anodyzacja. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów aluminiowych w naturalnym kolorze aluminium, czy do kalkulacji należy dodać koszt anodyzowania słupów na kolor wybrany przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający informuje, że w treści SWZ rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 jest napisane, że „Słupy i wsporniki użytych lamp muszą być anodowane w kolorze jasnoszarym matowym lub w kolorze „inox” matowym”, dalej „ - słupy oświetleniowe aluminiowe o wysokości w przedziale od 4,5 m do 4,8 m, stożkowe o przekroju kołowym, bez widocznej spoiny pionowej, wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 3,0 mm, anodowane w kolorze wskazanym powyżej”. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został zgodnie z dokumentacją projektowa oraz zapisami treści SWZ.

Kierownik Zamawiającego


Tyberiusz Narkowicz