

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000587/24

Nr dokumentu: 0030/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 21.03.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice*

Zamawiający wprowadza zmianę w warunkach technicznych zamówienia w zakresie:

Z uwagi na trudności z doбором urządzeń dla węzłów:

zadanie 2.1. ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878 - budynek A $Q_{co} = 240 \text{ kW}$ $Q_{cwu} = 130 \text{ kW}$

zadanie 2.2. ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878 - budynek B $Q_{co} = 240 \text{ kW}$ $Q_{cwu} = 130 \text{ kW}$

ostatecznie rezygnujemy z zaworu stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego.

Sprawę prowadzi Klaudia Buchta tel. 32 335 02 08

