

Znak: ZOZ.V.010/DZP/28/22

Sucha Beskidzka dnia 12.04.2022r.

Dotyczy: .Postepowania na KONCEPCJA PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI TLENU, INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO ORAZ SYSTEMU ALARMÓW EKSPLOATACYJNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA GAZÓW MEDYCZNYCH w ramach projektu MODERNIZACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM ZAPASOWEJ LINII KABLOWEJ ZASILANIA PODSTAWOWEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1) Czy Zamawiający dopuści sprężarki o wydajności 1,45m³/min?

Odp. Nie sprężarki winny być o parametrach zgodnych z koncepcją SWZ.

2) Proszę o podanie długości nowego rurociągu tranzytowego powietrza pozamedycznego do zasilania sterylizacji – w tym ile jako instalacja wewnętrzna, a ile jako zewnętrzna?

Odp. Ok. 100 mb jako instalacja wewnętrzna na kilku kondygnacjach.

3) Proszę o podanie długości nowej sieci zewnętrznej tlenu oraz długość instalacji wewnętrznej tlenu – do miejsca wpięcia w istniejącą instalację.

Odp. Zgodnie z koncepcją i SWZ, Zamawiający udostępnia dokonanie wizji lokalnej.

4) Czy Zamawiający weźmie na siebie obowiązek zabezpieczenia pacjentów w tlen z butli w czasie prowadzenia prac związanych z modernizacją instalacji tlenowych?

Odp. Zakup tlenu medycznego po stronie Zamawiającego. Dystrybucja na oddziały po stronie Wykonawcy.

5) Proszę o uszczegółowienie Systemu Monitoringu Źródeł Zasilania Gazów Medycznych. Ma być to ekran umieszczony w jakimś pomieszczeniu - jeśli tak to gdzie? Czy ten system ma być wpięty w instalację BMS szpitala? Jeśli ma monitorować także stację pomp próżniowych, proszę o podanie producenta i modelu agregatu próżni jaki posiada Zamawiający.

Odp. Zgodnie z koncepcją SWZ. Monitoring ma obejmować wszystkie źródła zasilania gazów medycznych łącznie ze stacją próżni (agregat AVA 700M). Lokalizacja w dyżurce konserwatorów na poziomie -2 bud. głównego. System monitoringu ma mieć możliwość przyszłościowego podłączenia do systemu BMS

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek