



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 05 grudnia 2024 r.

## MODYFIKACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Wymiana kogeneratorów wraz z modernizacją instalacji pomocniczych i systemu zarządzania energią**” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający na podstawie Rozdziału X pkt 6 SWZ dokonuje modyfikacji poprzez:

- zmianę brzmienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Projektanta branży konstrukcyjnej (Rozdział V pkt 2 ppkt 4) lit. b1):  
było:  
**„b1) Projektant branży konstrukcyjnej:**
  - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na ww. stanowisko (liczone od daty uzyskania uprawnień).”jest:  
**„b1) Projektant branży konstrukcyjnej:**
  - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na ww. stanowisko (liczone od daty uzyskania uprawnień).”
- zmianę brzmienia zapisu PFU Rozdział IV pkt 5 Gwarancja i serwis (akapit 2)  
było:  
„W zakres Umowy wchodzi pełna umowa serwisowa zespołów prądowłóczy (wszystkich urządzeń wchodzących w ich skład), uwzględniającą między innymi koszt wszystkich części, podzespołów i materiałów, obowiązująca przez okres 16000 mtg dla każdego z modułów (wg DTR Producentów), z usługą serwisu/remontu przy 16000 mtg łącznie. Jeśli okres realizacji wykróczy poza 36 miesięcy udzielonej gwarancji, przed końcem gwarancji Wykonawca prześle Zamawiającemu zobowiązanie wraz z jego opłaceniem względem dostawcy/Producenta kogeneratorów, potwierdzające przeprowadzenie serwisu w wymaganym wymiarze dla każdej z jednostek.”  
jest:  
„W zakres Umowy wchodzi pełna umowa serwisowa zespołów prądowłóczy (wszystkich urządzeń wchodzących w ich skład), uwzględniającą między innymi koszt wszystkich części, podzespołów i materiałów, obowiązująca przez okres 20000 mtg dla każdego z modułów (wg DTR Producentów), z usługą serwisu/remontu przy 20000 mtg łącznie. Jeśli okres realizacji wykróczy poza 36 miesięcy udzielonej gwarancji, przed końcem gwarancji Wykonawca prześle Zamawiającemu zobowiązanie wraz z jego opłaceniem względem dostawcy/Producenta kogeneratorów, potwierdzające przeprowadzenie serwisu w wymaganym wymiarze dla każdej z jednostek.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

