

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216-00065
KRS: 0000073321
tel. +48 1040908248 fax +48 77 889 82 54



Opole, dn. 17 listopada 2021

AKI-PROJEKT 2
Krzysztof Świątkiewicz
ulica Prószkowska 9/28
45-710 Opole

Nr barcodu: **1044054053/479**

Nr uzg.branż: **TD/OOP/OMD/UB/MG/687/2021**

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Brzeskiej, Jaśminowej, Tulipanowej, Malinowej, Jagodowej w miejscowości Żłobizna.

Odpowiadając na pismo z dnia 02.11.2021r informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy bezwzględnie się stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabezpieczenie obcych kabli elektroenergetycznych względnie ich przebudowę należy uzgodnić z ich właścicielami.

W przypadku zamiaru przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej bądź kablowej należy wystąpić z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu o wydanie warunków przebudowy kolidujących odcinków linii, powołując się na numer niniejszego uzgodnienia branżowego.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykaz kolidujących linii kablowych:

1. YAKY 4x35, relacji: Słup nr 123 – ZK 92638,
2. YAKXS 4x35, relacji: ZK 90415 – ZK 90515,
3. YAKXS 4x35, relacji: ZK 90807 – ZK 90515,
4. YAKXS 4x35, relacji: Słup nr 4 – ZK 90830,
5. YAKXS 4x35, relacji: Słup nr 15 – ZK 90603,

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii napowietrznej SN i nN, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów energetycznych: linii nN – 1 m, a od linii SN – 2m.

Przed przystąpieniem do prac należy opracować harmonogram prac, który należy uzgodnić z TAURON Serwis S.A. Powyższy harmonogram powinien zawierać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie dostarczona osobną pocztą.

Załączniki: Mapa sztuk: 3, Załącznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli),

Kopia:


1. SWS3,
2. OMD3,

Sprawę prowadzi: Mirosław Głębecki
Tel. 778897323

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Dokumentacji


Mirosław Głębecki