





#### Legenda oznaczeń:

- zwód poziomy instalacji odgromowej  
 - - - - - uziom otokowy  
 —○— złącze kontrolne instalacji odgromowej  
 ● zaciski proste i/lub krzyżowe

#### Uwagi:

1. Zwód poziomy instalacji odgromowej wykonać drutem stalowym ocynkowanym o śr. 8 mm, układanym na uchwytach
2. Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm,
3. Dla uziemienia instalacji odgromowej wykonać otok z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm ułożonej w ziemi na głęb. 1 m w odległości <1m od fundamentów budynku
4. Złącza kontrolne instalacji odgromowej ZK montować w studzienkach odgromowych posadowionych w gruncie w miejscach pokazanych na rys. obok.
5. Zwody poziome instalacji odgromowej połączyć w miejscach wskazanych na planie za pomocą trwałych połączeń metalicznych
6. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej zabezpieczyć przed korozją.

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22					
TEMAT: ROZBUDOWA PARTERU SKRZYDŁA "B" W RAMACH PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU					
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY [PW]		S-567/2022
INWESTOR	SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a				
OBIEKT	SP ZOZ 47-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE				
TREŚĆ	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT FRAGMENTU DACHU ROZBUDOWY BUD. B				
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SZCZESNY upr. proj. SLK/56711/PWBE/15		SPRAWDZIŁ	inż. ADAM KOZIŁ upr. proj. SLK/0429/OWOE/04	 SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	HENRYK WRONA				DATA 30.08.2022 NR RYS IE-5