



GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl



Nr sprawy: 271.19.2023

Gniewino, 27.12.2023 r.

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „**Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie**”.

Do Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2023 r. wpłynęło zapytanie:

1. Proszę o podanie kwot:

- środków własnych Zamawiającego
- środki pochodzące z dofinansowania w ramach programu rządowego Fundusz Polski Ład.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia po upływie terminu składania ofert.

2. Co Zamawiający ma na myśli "wydzielonego etapu prac" - zapis w drafcie umowy paragraf 2 Wynagrodzenia pkt 6 a).?

Proszę o doprecyzowanie o jaki dokładnie zakres chodzi i po jakim czasie od podpisania umowy Wykonawca będzie mógł wystawić fv częściową?

Odpowiedź:

Wydzielony etap prac dotyczy rozbiórki.

3. Proszę o dołączenie zabudowy oraz wiaty do rozbiórki wraz z opisem z jakiego materiału jest wykonany

Odpowiedź:

Wiaty do rozbiórki wykonana jest z elementów drewnianych – do utylizacji.

4. Czy materiał z rozbiórki jest do odzysku dla Zamawiającego czy w całości do utylizacji?

Odpowiedź:

Materiał z rozbiórki jest do odzysku dla zamawiającego tj. elementy konstrukcji stalowej więzów dachowych i słupów, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. Materiały należy zeszkładować na PSZOK-u przy ul. Mostowej 1 w Gniewinie, reszta materiału do utylizacji.

5. Proszę o podanie przykładowego materiału - kostka betonowa z wypustkami dystansującymi

Odpowiedź:

Kostka betonowa w kolorze szarym.

6. Proszę o podanie frakcji grubego żwiru do zasypiania kostki z wypustkami oraz informację czy żwir ma być okrągły czy łamany?

Odpowiedź:

Do zasypiania kostki należy użyć płukanego żwiru.

7. Proszę o podanie projektu i szczegółowego opisu materiałowego śmietnika na odpady

Odpowiedź:

Altana śmietnika wykonana z elementów drewnianych obita blacha trapezową w kolorze grafitowy z trzech stron, przód z desek zaimpregnowanych w kolorach grafitowych o wym. 2,5 x 3,0 x 2,0 wysokość.

8. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac związanych z renowacją zbiornika szczelnego - jaki dokładnie zakres prac jest do wykonania?

Odpowiedź:

Należy wymienić bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne na nowy o pow. 10m³.

9. Proszę o dołączenie projektu ławki, koszy, stojak na rowery oraz altanę wraz z szczegółowym opisem

Odpowiedź:

Dołączono kartę katalogową urządzeń.

10. Proszę o podanie parametrów łap parkowych

Odpowiedź:

Dołączono kartę katalogową urządzeń.

11. Proszę o podanie obmiaru wykonania terenów zielonych - trawników

Odpowiedź:

Na rys. zaznaczono obszar wykonania terenów zielonych i podano ich powierzchnie.

12. Proszę o podanie współczynników izolacji

Odpowiedź:

Parametry materiałów izolacyjnych zostały określone w zestawieniach przegród budowlanych na rysunkach przekrojów.

13. Proszę o podanie parametrów papy termozgrzewalnej

Odpowiedź:

Parametry papy termozgrzewalnej podkładowej to np. JARBIT V60 S30.

14. Proszę o podanie koloru parapetów zewnętrznych

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne mają być w kolorze grafitowym.

15. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż instalacji PV? Jeśli tak to bardzo proszę o dołączenie niezbędnych projektów wraz z opisem

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dostawę i montaż instalacji PV. Opis w projekcie.

16. Czy budynek do rozbiórki jest podpiwniczony, ewentualnie z jakiego materiału, na jakiej głębokości?

Odpowiedź:

Budynek przeznaczony do rozbiórki nie jest podpiwniczony.

17. Proszę o dołączenie przekroju utwardzeń

Odpowiedź:

Dołączono przekrój przez teren utwardzony.

18. Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - brak możliwości wyceny

Odpowiedź:

Dołączono zestawienie stolarki.

Z up. Wójta Gminy Gniewino

Karolina Reck
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki,
Infrastruktury i Środowiska