

Ostróda, 07.11.2019 r.

Numer warunków

1451/M/2019

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stare Jabłonki

14-133 Stare Jabłonki

ul. Olsztyńska 2

dot. Ostrowina dz. nr 3329/3

ZOK

2039/M/2019

WARUNKI TECHNICZNE

na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, będący eksploatatorem urządzeń i obiektów wod-kan należących do Gminy Ostróda, wyraża zgodę na podłączenie projektowanego budynku kancelarii Leśnictwa w Ostrowinie dz. nr 3329/3 do sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków.

- 1) Podłączenia dokonać do istniejącej sieci wodociągowej PE 110 mm położonej w działce wg załącznika.
- 2) Włączenia dokonać za pomocą nawiertki 110/32 mm z zasuwą odcinającą 32 mm z miękkim uszczelnieniem klina i kluczem teleskopowym.
- 3) Skrzynkę do zasuw obudować betonem i opisać na tabliczce.
- 4) Przyłącze wykonać z rur PE 32 mm PN10.
- 5) Przyłącze ułożyć na głębokości 150-160 cm z uwzględnieniem docelowego ukształtowania terenu.
- 6) Przy wejściu przyłącza do budynku w miejscu łatwo dostępnym przygotować miejsce dla wodomierza średnicy 15-20 mm. Przejście pod ławą, posadzką wykonać w rurze osłonowej.
- 7) Wodomierz powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i dostępem osób postronnych.
- 8) Zapewniamy pobór wody do celów bytowych i gospodarczych w ilości do 0,5l/s, 1m³/h, 2m³/d i ciśnieniu min 0,5 atm i max. 6 atm, jeżeli taki zakres ciśnienia jest nieodpowiedni, odbiorca powinien zamontować urządzenia do jego zmiany na własny koszt.
- 9) Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy odpowiedniej klasy.
- 10) Projekt przyłącza uzgodnić z ZOK.
- 11) O rozpoczęciu budowy wykonawca ma powiadomić ZOK.
- 12) Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przepisami a użyte materiały powinny posiadać wymagane atesty.
- 13) Rurociągi przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika ZOK i Gminy Ostróda.
- 14) Po akceptacji wykonywanych robót zlecić wykonanie pomiaru geodezyjnego.
- 15) Zlecić wykonanie badań bakteriologicznych z instalacji wewnętrznej.
- 16) Po uzyskaniu pozytywnych wyników i dostarczeniu pomiaru powykonawczego dokonany zostanie odbiór końcowy i wydanie protokołu odbioru
- 16) Pobór wody przed podpisaniem umowy jest zabroniony.
- 17) Warunki ważne są trzy lata od daty wydania.

DYREKTOR

Jan Ignaczewski

Ostróda, 07.11.2019 r.

Numer warunków *1351/11/2019*

ZOK *2098/11/2019*

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stare Jabłonki
14-133 Stare Jabłonki
ul. Olsztyńska 2
dot. Ostrowina dz. nr 3329/3

WARUNKI TECHNICZNE

na podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, będący eksploatatorem urządzeń i obiektów wod-kan należących do Gminy Ostróda, wyraża zgodę na podłączenie projektowanego budynku kancelarii Leśnictwa w Ostrowinie dz. nr 3329/3 do sieci kanalizacyjnej po spełnieniu następujących warunków.

- 1) Podłączenia dokonać do istniejącej sieci kanalizacyjnej PCW 200 mm położonej w działce według załącznika.
- 2) Podłączyć się do studzienki o rzędnych 151,81/148,75 m n.p.m.
- 3) Przyłącze wykonać z rur PCW 160 mm i ułożyć je na głębokości min 120 cm z uwzględnieniem docelowego ukształtowania terenu z równomiernym spadkiem min 1,5 %.
- 4) Pierwsza studzienka powinna znajdować się 3-10 od budynku i na zmianach kierunku.
- 5) Przejście przez fundament, pod posadzką wykonać w rurze osłonowej.
- 6) Przy wejściu przyłącza do budynku zainstalować szczelną rewizję.
- 7) Instalacja wewnątrz budynku musi być szczelna z odpowietrzeniem pionu.
- 8) Zabrania się odprowadzenia do kanalizacji wód gruntowych i opadowych.
- 9) Zezwala się na odprowadzenie ścieków bytowych w ilości 5l /s, 0,5 m³/h i 1,0 m³/d.
- 10) Przebieg przyłącza uzgodnić z ZOK.
- 11) O rozpoczęciu budowy wykonawca ma powiadomić ZOK.
- 12) Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przepisami a użyte materiały powinny posiadać wymagane atesty.
- 13) Rurociągi przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika ZOK i Gminy Ostróda.
- 14) Po akceptacji wykonywanych robót zlecić wykonanie pomiaru geodezyjnego.
- 15) Po uzyskaniu pozytywnych wyników i dostarczeniu pomiaru powykonawczego dokonany zostanie odbiór końcowy i wydanie protokołu odbioru.
- 16) Odprowadzanie ścieków przed podpisaniem umowy jest zabroniony.
- 17) Warunki ważne są trzy lata od daty wydania.

DYREKTOR
[Signature]
Jan Janaczewski