



Karpacz, 15.06.2022

IGN.7021.93.2022/55851

**Biuro Architektoniczno-Consultingowe "BIARCO"**  
**Bogna Skrzydlewska - Antos**  
**ul. Zakopiańska 5 m. 2**  
**58-560 Jelenia Góra**

dotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z działki nr 202/8 obręb 0004 Karpacz do miejskiej kanalizacji deszczowej w Karpaczu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.05.2022 r.) o zmianę warunków technicznych nr IGN.7230.189.2016 z dnia 01.07.2016 r. w prawie podłączenia projektowanego obiektu i terenu nieruchomości do kanalizacji deszczowej planowanej inwestycji „Rozbudowa i przebudowa – rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 54 na działce nr 202/8 obręb 0004 Karpacz informuję, że wyrażam zgodę na odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w następujący sposób:

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC o średnicy minimalnej 160 mm, SN 8. Studzienki w pasie drogowym powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów.
2. Na działce nr 203/12 na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej o przekroju kd160, w okolicy zakrzywienia powyższego kanału, należy wybudować betonową studnię kanalizacji deszczowej (oznaczenie na mapie KD2).
3. Wody z nowo powstałej studni (KD2) znajdującej się na działce 203/12 odprowadzić istniejącą kd160 do studni o rzędnych 610.78 (oznaczenie na mapie KD1) znajdującej się na działce nr 555.
4. Zebrane wody deszczowe z dachu budynku oraz przyległego do budynku parkingu należy wpiąć do nowo powstałej studni w działce 203/12, będącej własnością inwestora Urzędu Miejskiego w Karpaczu.
5. Na działce nr 202/8 obręb Karpacz 0004, przed włączeniem się do planowanej studni w działce 203/12 (KD2), zlokalizować:
  - separator piasku i rumoszu pływającego,
  - separator koalescencyjny ze względu na prawdopodobieństwo występowania w odprowadzanych ściekach zanieczyszczeń ropopochodnych,
  - zbiornik retencyjny z regulatorem przepływu o przepływie nominalnym 10 l/s, gromadzącego wody odprowadzane z dachu i powierzchni utwardzonych.
6. Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rozwiązaniami retencyjnymi należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Karpaczu.
7. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonywaniem przyłącza kanalizacji deszczowej oraz po ich zakończeniu należy powiadomić tut. Urząd.





## GMINA KARPACZ

Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz

tel. kancelaria 75 76 19 150  
tel. sekretariat 75 76 19 975

[www.karpacz.pl](http://www.karpacz.pl)  
[www.bip.karpacz.pl](http://www.bip.karpacz.pl)

[kancelaria@karpacz.eu](mailto:kancelaria@karpacz.eu)

8. Odbiór przyłącza kanalizacji deszczowej zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
9. W celu odbioru przyłączy kanalizacji deszczowej wymagane jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Karpaczu:
  - a. inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej,
  - b. płyty DVD/CD z raportem przeprowadzonej inspekcji TV przyłącza,
  - c. zdjęć z wykonywania przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na etapie wykonania podsypki, ułożenia kanału, obsypki i zasypki.

Termin ważności niniejszych warunków wygasa po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ KARPACZA

*Radosław Jęcek*

Załącznik:

- 1) Mapa z lokalizacją miejsca włączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Otrzymują:

- ☐ Adresat
- ☐ IGN a/a

Sprawę prowadzi:

Ewa Dąbrówka-Gutkowska  
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska  
tel. 757619662



55851



