

Kruśliwiec 22.01.2024 r.

II. 8.1/2024

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Sławęcinek obręb Sławęcinek – Gmina Inowrocław na działkach nr: 172/43, 172/36, 172/29, 172/68, 172/54, 172/59, 172/34, 255/30, 255/9, 255/11, 172/17, 171/31 obr. Sławęcinek.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy Ø 90 mm PCV znajdujący się w działce nr 255/9 obręb Sławęcinek miejscowość Sławęcinek oraz istniejący wodociąg o średnicy Ø 110 mm PCV znajdujący się w działce nr 171/31 obręb Sławęcinek miejscowość Sławęcinek.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV o średnicy Ø110 dla PN10.
3. Sieć wodociągową należy ułożyć na podsypce 15 cm, obsypując ją 10 cm warstwą piasku.
4. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
5. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
6. Do włączenia w istniejące sieci wodociągowe zastosować trójniki boso-kołnierzowe zakończone zasuwami kołnierzową DN80/DN100 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.
7. Ze względu na duży obszar zabudowy należy docelowo rozważyć zaprojektowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody – na terenie lub w planowanym obszarze osiedla zaprojektować kontenerową stację podnoszenia ciśnienia wody.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzgodnić w GZK.
3. Eksploatacja sieci będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Podinspektor
ds. techniczno-administracyjnych
mgr inż. Agnieszka Knapkiewicz