

II. 9.1/2024

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słońsko obręb Słońsko – Gmina Inowrocław na działkach nr: 236/56, 236/57, 10/37, 10/36, 10/18, 10/42 obr. Słońsko.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy Ø 90 mm PCV znajdujący się w działce nr 236/56 obręb Słońsko miejscowość Słońsko.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV o średnicy Ø110 dla PN10.
3. Sieć wodociągową należy ułożyć na podsypce 15 cm, obsypując ją 10 cm warstwą piasku.
4. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
5. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
6. Do włączenia w istniejące sieci wodociągowe zastosować trójniki boso-kołnierzowe zakończone zasuwami kołnierzową DN100 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie poradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzgodnić w GZK.
3. Eksploatacja sieci będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Podinspektor
ds. techniczno-administracyjnych
mgr inż. Agnieszka Kacprzak