

II. 6.1/2024

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Sławęcinek obręb Sławęcinek – Gmina Inowrocław na działkach nr: 17/62, 17/67, 49/2 obr. Sławęcinek.

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy \varnothing 90 mm PCV znajdujący się w działce nr 49/2 obręb Sławęcinek miejscowość Sławęcinek.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV \varnothing 90 dla PN10.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
5. Do włączenia w istniejącą sieć wodociągową zastosować trójnik boso-kołnierzowy zakończony zasuwą kołnierzową DN100 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

II. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJI SANITARNEJ:

1. Miejsce włączenia kanalizacji – istniejące sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 200 PCV znajdująca się w działce nr 49/2 obręb Sławęcinek miejscowość Sławęcinek.
2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy stosować rury PCV, klasa S SDR 34, o średnicy minimum \varnothing 200.
3. Na trasie sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie poradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowane sieci należy uzgodnić w GZK Inowrocław.
3. Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Podinspektor
ds. techniczno-administracyjnych
mgr inż. Agnieszka Kacorzak