

II. 5.1/2024

## WARUNKI TECHNICZNE

**dotyczy:** rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Komaszycie obręb Komaszycie – Gmina Inowrocław na działce nr: 14/15 obr. Komaszycie.

**Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu (dalej GZK) informuje, że należy projektować według następujących zasad:**

### I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ:


1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg o średnicy Ø 110 mm PCV znajdujący się w działce nr 14/15 obręb Komaszycie miejscowość Komaszycie.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PCV Ø 90 dla PN10.
3. Na trasie sieci wodociągowej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.
4. Stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym żywica epoksydową w technologii fluidyzacyjnej i posiadającej certyfikat GSK RAL.
5. Do włączenia w istniejącą sieć wodociągową zastosować trójnik boso-kołnierzowy zakończony zasuwą kołnierzową DN80 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu – zabezpieczoną skrzynką żeliwną oraz obrukiem betonowym. Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na słupku PCV.

### II. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJJI SANITARNEJ:

1. Miejsce włączenia kanalizacji – istniejące sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 PCV znajdująca się w działce nr 14/15 obręb Komaszycie miejscowość Komaszycie.
2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy stosować rury PCV, klasa S SDR 34, o średnicy minimum Ø200.
3. Na trasie sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną w odległości 0,5 m nad rurą.

### III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZK informuje, że należy złożyć do Starosty Inowrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci.
2. Zaprojektowane sieci należy uzgodnić w GZK Inowrocław.
3. Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania,
5. Niniejsze warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Podinspektor  
ds. techniczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Agnieszka Kacprzak