

ZP.264.26.2020.JP

Gdynia, dn. 04.01.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/727/2020: „Remont, przebudowa i nadbudowa komory ciepłowniczej K-2 zlokalizowanej w rejonie ul. Gołębiej i Kwiatkowskiego w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 04.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:


Czy w zakresie zamówienia znajdują się wpięcie komory do systemu zdalnego nadzoru, czy tylko dostawa routera komórkowego?

Odpowiedź:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i podłączenie routera GSM. Dostawa karty SIM oraz konfiguracja łączności do systemu SCADA OPEC leży po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szatucki